

"Утверждаю"

Генеральный директор
ОАО "Апшеронскгаз"
Е.В. Рябухин

"23" октября 2019г.
РАЙГАЗ

Калькуляция

на выполнение работ по техобслуживанию, наладке, поверке и
проверке контрольными смесями на срабатывание сигнализатора загазованности (САКЗ) (за 1 измерительный канал)

Вводится с 01.01.2020г. приказ № 78 от 23.10.2019г.

Состав исполнителей: 2 слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4р., водитель.

Наименование статей затрат	Сумма (руб, коп)				
	Услуги по поверке(ежегодная), в том числе:				
	Всего:	проверка контроль- ными смесями	техобслу- живание	наладка	Услуги по пуску (новый), в том числе:
					проверка контрольным и смесями
1. Материалы:	311,50	160,50	0,00	151,00	151,00
1.1.газовая смесь: 9630*3/180	160,50	160,50	0,00	0,00	0,00
1.2.расходные материалы для наладки САКЗ (датчик, уайт-спирит, бланки)	151,00	0,00	0,00	151,00	151,00
2. Заработная плата исполнителей: проверка на срабатывание контрольными смесями 0,25ч; техобслуживание 0,45ч; наладка 0,3ч.	495,65	123,91	223,04	148,69	148,69
3. Начисления на заработную плату (30,2%)	149,69	37,42	67,36	44,91	44,91
4. Транспортные расходы (ГСМ 2,3 л х 23,50 руб.)	54,05	54,05	0,00	0,00	0,00
Итого:	1 010,89	375,88	290,40	344,60	344,60
5. Общехозяйственные расходы (25%)	252,72	93,97	72,60	86,15	86,15
Итого:	1 263,61	469,86	363,00	430,75	430,75
6. Рентабельность (10%)	126,36	46,99	36,30	43,08	43,08
Итого:	1 389,97	516,84	399,30	473,83	473,83
7. Услуги ООО "Феррата" по поверке САКЗ (поверка 1483,00руб.; транспортные расходы 765,00/10=76,50руб.)	1 559,50	1 559,50			
Итого:	2 949,47	2 076,34			
8. НДС (20%)	589,89	415,27	79,86	94,76	94,76
Всего стоимость услуги:	3 539,36	2 491,61	479,16	568,59	620,21
					568,59

Начальник ПЭО

Семилетова Т.В.